

N° de dossier : 2025 - 5428818

Bureau en charge du dossier : BGRD
Tél : 01.43.93.65.00 (lun au ven de 9h à 12h)

AVOVENTES

RESULTATS DU CONTROLE

Nom du propriétaire : AVOVENTES

Adresse du contrôle : 23 RUE BABEUF à PIERREFITTE-SUR-SEINE

Complément d'adresse :

Type de bien : Pavillon privé

Type de demande : mutation

Date du contrôle : 01/03/2021

Type de réseau : Séparatif

Domanialité du réseau : Départemental

Eaux Usées : indéterminé : Il n'a pas été possible d'identifier l'exutoire de tout ou partie des eaux usées.

conforme

Commentaire :

Eaux Pluviales : non conforme : Tout ou partie des eaux pluviales se rejette au réseau des eaux usées, ce qui est interdit.

indéterminé : Il n'a pas été possible d'identifier l'exutoire de tout ou partie des eaux pluviales.

Commentaire :

Boite de raccordement ou Té hermétique en limite de propriété :

Pour le branchement au collecteur des eaux usées : Existant

Pour le branchement au collecteur des eaux pluviales : A créer

Le présent certificat est établi en fonction des équipements déclarés par le propriétaire (ou mandataire) et accessibles visuellement par les techniciens de la DEA93 au moment du contrôle. La présence d'équipements supplémentaires non visibles ou non déclarés modifierait la conclusion de ce certificat. La responsabilité de la collectivité ne pourrait être engagée dans ce cas.

Les constats du présent certificat sont valables sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée aux installations d'assainissement du bien en question depuis le contrôle en date du 01/03/2021.

Le : 28 janvier 2025

Coût du certificat : 66.22 € TTC

Ce montant vous sera demandé ultérieurement par le Trésor Public

AVOVENTES

