

RAPPORT

Contrôle assainissement collectif Vente immobilière

Nom du propriétaire	AVOVENTES
Adresse du bien	135 Chemin des Chênes 74500 NEUVECELLE
Référence(s) cadastrale(s)	AE 27 - AE 445
Technicien	AVOVENTES
Date du contrôle	17/07/2025
Numéro de dossier	NEUV_AE_445
Personne présente lors du contrôle	La propriétaire

Résultat du contrôle : Conforme

Détails du contrôle en page suivante

Signatures

Technicien en charge du contrôle

AVOVENTES

Pour la Présidence, et par
délégation

AVOVENTES

Vice-président délégué à l'Eau et à
l'Assainissement



Attention :

Le présent rapport vaut à la date du contrôle, il indique la conformité vis-à-vis des branchements eaux pluviales et eaux usées, il n'est en aucun cas garant de l'état des réseaux de la partie privative. La CC-PEVA ne saurait être tenue responsable si des dégradations étaient constatées sur ces derniers après le constat.

RAPPORT

Détails du contrôle

Numéro de dossier : NEUV_AE_445

Raccordement au réseau public	Séparatif	
Regard en limite de propriété	Non	
Raccordements		
WC	Oui	2
Salle de bains	Oui	2
Cuisine	Oui	2
Machine à laver	Oui	1 au sous sol
Eaux de ruissellement	Oui	
Fosse encore existante	Non	
1 évier au sous sol	Oui	
2 grilles siphonides au sous sol	Oui	

Commentaires

L'ensemble des eaux usées des 2 logements de l'habitation transite par le regard présent au sous sol pour rejoindre le regard public des eaux usées présent Avenue du Léman. Les eaux pluviales sont déconnectées des eaux usées.

Annexe

Schéma de principe



NB: Ce schéma de principe est à titre d'information. Il ne reflète en rien le tracé exact des canalisations et des ouvrages.